



Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Wągrowcu

Wągrowiec, 28 marca 2025 r.

ON-HK.903.80.2025

**Urząd Miasta i Gminy Skoki**  
**ul. Ciastowicza 11**  
**62-085 Skoki**

**OKRESOWA OCENA jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z Wodociągu  
Publicznego Jabłkowo za rok 2024**

Na podstawie analizy sprawozdań z przeprowadzonych badań laboratoryjnych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sprawowanego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę Wodociągu Publicznego Jabłkowo – **Urząd Miasta i Gminy Skoki ul. Ciastowicza 11, 62-085 Skoki**

**stwierdzam przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej  
z Wodociągu Publicznego Jabłkowo**

W 2024 r. w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pełnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu, a także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez zarządcę ww. wodociągu

---

Powiatowa Stacja  
Sanitarno-Epidemiologiczna w Wągrowcu  
ul. Gniczyńska 49 | 62-100 Wągrowiec  
Oddział Nadzoru  
Seksja Higieny Komunalnej  
tel. 67 2685680 |  
sekretariat.psse.wagrowiec@sanepid.gov.pl  
NIP 766-14-36-672 | REGON 000570293259  
BDO 000375832  
[www.gov.pl/web/psse-wagrowiec](http://www.gov.pl/web/psse-wagrowiec)  
/PSSEWagrowiec/SkrytkaESP  
AE:PL-78746-71214-UUTWU-26

pobrano 23 próbek wody. Próbki wody zostały pobrane w wyznaczonych punktach zgodności w ramach realizacji harmonogramu poboru próbek wody uzgodnionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wągrowcu.

Analizy jakości wody dokonano w oparciu o informacje dotyczące spełnienia na nadzorowanym obszarze wymagań określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294) oraz zdarzeń mogących mieć negatywny wpływ na zdrowie publiczne związanych z jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wśród pobranych próbek wody zakwestionowano 4 próbki pobrane z sieci Wodociągu publicznego Jabłkowo ze względu na pojedyncze przekroczenia parametrów fizykochemicznych tj. stężenie ogólnego węgla organicznego oraz parametrów organoleptycznych tj. zapachu i mętności. Stwierdzone ww. przekroczenia dopuszczalnych wartości parametrów w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi występowały krótkotrwale i nie stanowiły istotnego zagrożenia dla zdrowia ludzkiego.

W przypadku każdego przekroczenia zarządzający wodociągiem podejmował natychmiastowe działania naprawcze zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a poprawę jakości wody potwierdzano wykonaniem badań laboratoryjnych. W 2024 r. nie stwierdzono występowania stałych, utrzymujących się długotrwale przekroczeń badanych parametrów. Pozostałe próbki wody w zakresie zbadanych parametrów: organoleptycznych, fizykochemicznych i mikrobiologicznych spełniały wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294).

W ocenie końcowej woda z Wodociągu Publicznego Jabłkowo w 2024 r. spełniała wymagania określone w ww. rozporządzeniu w zakresie oznaczonych parametrów.

**Podstawa prawna:**

- art. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. „o Państwowej Inspekcji Sanitarnej” (t. j. z 11 marca 2024 r., Dz. U. z 2024 r. poz. 416);

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. „o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków” tj. z dnia 15 maja 2024 r. (Dz.U. z 2024 r. poz. 757);
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. „w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi” (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Z wyrazami szacunku  
PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SAMITARNY  
W WĄGROWCU

mgr inż. Dagmara Kłosowicz  
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miasta i Gminy Skoki - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
2. ON-HK aa

Do wiadomości:

1. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Skokach - za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

D.B.

